

**РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ  
ТИПА РВН -0,5У1**



**ПАСПОРТ**

2

**ВМАЦ 674.321.005 ПС**

Разрядник вентильный типа РВН -0,5 У1 предназначен для защиты изоляции электрооборудования переменного тока от грозовых перенапряжений.

Разрядник соответствует требованиям ГОСТ 3414 -008-40774473-02 и конструкторской документации

**1. Технические характеристики**

1.1. Класс напряжения		0,38 кВ,
1.2. Номинальное напряжение		0,5 кВ,
1.3. Пробивное напряжение при частоте 50Гц в сухом состоянии и под дождем		не менее 2,3 кВ не более 2,7 кВ
1.4. Импульсное пробивное напряжение при предразрядном времени от 2 до 20 мкс, не более		4,3 кВ
1.5. Остаточное напряжение при волне импульсного тока 8/20 мкс с амплитудой 1000 А, не более		2,5 кВ
1.6. Номинальный разрядный ток		1,0 КА
1.7. Ток утечки при выпрямленном напряжении, равном номинальному напряжению	Не более	6,0мкА

## 2. Комплектность

- 2.1. Разрядник - 3штг  
2.2. Паспорт 1 экз. на 3 разрядника  
2.3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1 экз. на партию разрядников, по согласованию с потребителем.

## 3. Свидетельство о приемке

Разрядники прошли приемо-сдаточные испытания и соответствуют требованиям технической документации

контроллер \_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_

16 MAR 2023



## 4. Свидетельство об упаковке

Разрядник подвергнут консервации и упакован согласно требований технической документации.

упаковку произвел \_\_\_\_\_

мастер смены \_\_\_\_\_

## 5. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня выпуска, при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

**ООО ТК «Энергозащита»**  
368115, респ Дагестан, р-н Кизилюртовский,  
с Новое Гадари, ул Расула Гамзатова, 15  
тел: +7(922) 002-35-16

<https://oootkenergoshita.ru>

E-mail: [energoshita@inbox.ru](mailto:energoshita@inbox.ru)