




Россия
АО «Андреапольский фарфоровый завод»
г. Андреаполь, Тверской области



СЕРТИФИКАТ № 40

1. Наименование изделий ИО-10-7,5 УЗ
 2. Количество штук 636
 3. № ГОСТа Р 52034-08
 4. Допускаемые отклонения по размерам ГОСТ 13872-81
 - а) по диам. $\pm 4,0$ мм
 - б) по высоте $\pm 4,5$ мм
 5. Электрическое сопротивление (для изоляторов) не менее 300 Мом
 6. Тип ИО-10-7,5
 7. Водопоглощение отсутствует
 8. Открытая пористость отсутствует
- 2022г. ОТК Нач. ОТК  Ермолаев Е.М.
-

ИЗОЛЯТОР

Типа ИО-10-7,5 *I*

ПАСПОРТ

1. Общие сведения об изделиях

Изолятор типа ИО-10-7,5 *I*

Год изготовления 2022

2. Основные технические данные и характеристики

2.1. Основные технические характеристики

Номинальное напряжение 10 кВ

2.2. Данные испытаний

Номинальная механическая разрушающая сила на изгиб 7,5 кН

Толщина шва армирующей связки не менее 2 мм

3. Комплект

4. Свидетельство о приемке

Изоляторы типа ИО-10-7,5 признаны годными к эксплуатации

5. Свидетельство об упаковке

Изоляторы типа ИО-10-7,5 подвергнуты упаковке

Дата упаковки 2022г.

Начальник ОТК Ермолаев Е.М. Подпись _____

Штамп ОТК



6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изолятора (ов) требованиям ГОСТ Р 52034-08 в течение всего срока службы при соблюдении условий его (их) транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок службы изолятора (ов) – 10 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 лет с даты отгрузки потребителю.

6.3. Срок службы изолятора (ов) - не менее 30 лет.